

## ANEXO II VALORES DEL COEFICIENTE G SEGÚN ZONA CLIMÁTICA

**Climas peninsulares, Illes Balears, Ceuta y Melilla (valores en miles de horas · K/año)**

|                             |   | Zona climática invierno (ZCI) |    |    |    |    |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----|----|----|----|
|                             |   | A                             | B  | C  | D  | E  |
| Zona climática verano (ZCV) | 1 |                               |    | 44 | 60 | 74 |
|                             | 2 |                               |    | 45 | 60 |    |
|                             | 3 | 25                            | 32 | 46 | 61 |    |
|                             | 4 | 26                            | 33 | 46 |    |    |

NOTA:

*Los valores de la tabla se han obtenido a partir de los grados hora de los climas reglamentarios y rendimientos estacionales de los equipos constantes para las temporadas de calefacción y refrigeración.*

*Las zonas climáticas son las establecidas en el Anejo B del CTE DB HE. La tabla a-Anejo B permite obtener la zona climática (Z.C.) de un emplazamiento en función de su provincia y su altitud respecto al nivel del mar (h).*